



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ

364068 ул. Индустриальная, 8. г. Грозный, Заводской район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ №30/1/ 28

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «СОШ №47»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Керимовой Х.В.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Заводскому району И.Б. Магомедова № 30 от « 20 » марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. « 29 » 03 2018г. по 15 ч. 00 мин. « 29 » 03 2018 г.

проведена проверка Государственным инспектором Заводского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору старший лейтенантом внутренней службы Бажсаевым М-Б.С

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором МБОУ «СОШ №47» Керимовой Х.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении МБОУ «СОШ№47»	(ППР п.2). В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной	до 16.08.18г	

		безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.		
2	В помещении МБОУ «СОШ№47» на видных местах, вывесить таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны: для городских телефонов - 01; для абонентов мобильной (сотовой) связи – 011.	(ППР п.6). В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	до 16.08.18г	
3	провести противопожарный инструктаж с персоналом МБОУ «СОШ№47» под роспись в специальном журнале.	(ППР п.3); Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно- технического минимума.	до 16.08.18г	
4	назначить лицо ответственное за пожарную безопасность в помещении МБОУ «СОШ№47»	(ППР п.4); Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте	до 16.08.18г	
5	Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения вести в специальном журнале произвольной формы.	(ППР п.478); Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы	до 16.08.18г	
6	Пути эвакуации и эвакуационные выходы, обозначить соответствующими знаками МБОУ «СОШ№47»	(ППР п.33); При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	до 16.08.18г	
7	проводить проверку	(ППР п. 61); Руководитель организации	до	

	технического состояния пожарной автоматики. С соответствующего актом проверки.	обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	16.08.18г	
8	Произвести огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ «СОШ№47»	(ППР п.21); Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год	до 16.08.18г	
9	Разработать поэтажно план эвакуации людей при пожаре МБОУ «СОШ№47»	(ППР п.7). На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	до 16.08.18г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Заводскому району
старший лейтенант внутренней службы



М.Б.С. Бажаев

« 02 » апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получила:

(Handwritten signature)

(Подпись)

Директор Керимова Х.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » апреля 2018г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – 8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.